

## Vyhlásenie o zhode

### Meno a adresa výrobcu vydávajúceho vyhlásenie o zhode:

**Obchodné meno:** GLITEL Stropkov, s.r.o.  
**Adresa:** Cintorínska 557/73  
091 01 Stropkov  
**Identifikácia výrobku:** Prepäťová ochrana s impulzným napájacím adaptérom  
**Typové označenie:** Glitel GAP050

### Opis zariadenia:

Prepäťová ochrana Glitel GAP050 typu 3 s impulzným napájacím adaptérom 12V/2A.

### Účel použitia:

Úlohou prepäťovej ochrany Glitel GAP050 s impulzným napájacím adaptérom je ochrana elektrických a elektronických zariadení proti impulznému prepätiu zo siete 230V/50Hz (TNS, TNC) a tiež ochrana telekomunikačných zariadení pripojených k analógovej telefónnej linke proti impulznému prepätiu z telekomunikačnej linky.

### Údaje o použitom spôsobe posúdenia zhody:

Vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe posúdenia podľa EU smernice: LVD smernica 2014/35/EU, EMC smernica 2014/30/EU, ErP smernica 2009/125/EC, RoHS smernica 2011/65/EU nahrádzajúca smernicu 2002/95/EC.

### Zoznam noriem použitých na splnenie základných požiadaviek:

#### EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Test report číslo HKES160400077501 vydaný  
Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., dňa 08. 06. 2016

#### EN 55022:2010, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Test report číslo HKES160400077701 vydaný  
Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., dňa 18. 05. 2016

#### COMMISSION REGULATION (EC) No 278/2009

Test report číslo HKES160400077901 vydaný  
Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., dňa 01. 06. 2016

#### IEC 62321-2:2013, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321:2008, IEC 62321-6:2015

Test report číslo HKGEC1600391101 vydaný  
Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., dňa 13. 06. 2016

### Potvrdenie výrobcu:

Potvrdzujem, že vlastnosti prístroja spĺňajú požiadavky podľa **EU smernice: LVD smernica 2014/35/EU, EMC smernica 2014/30/EU, ErP smernica 2009/125/EC, RoHS smernica 2011/65/EU nahrádzajúca smernicu 2002/95/EC** a zariadenie **Glitel GAP050** je **BEZPEČNÉ** vtedy, ak sa používa v súlade s návodom na obsluhu.

14. 06. 2016 v Stropkove

.....  
Dátum a miesto  
vydania vyhlásenia o zhode



.....  
Ing. František Glinský  
konateľ spoločnosti